

Расчет резервируемой максимальной мощности за март 2014 года потребителей, (смежной сетевой организации), присоединенных к электроустановкам ЗАО "АМР"

Точка поставки	Присоединение, потребитель	Величина максимальной мощности, кВт	Фактическая средняя величина максимальной мощности, кВт	Величина резервируемой максимальной мощности, кВт
ЗАО "АМР" РУ-10 кВ РУП-7 ф. 27	ООО "Силикатчик"	1451,82	208,92	1242,90
ЗАО "АМР" "ТП собственной базы" РУ-0,4 кВ	ЗАО "Алунекст"	1050	610,94	439,06
	ОАО "Донэнерго"			
в том числе:				
ЗАО "АМР" РУ-10 кВ РУП-1 ф.11	"Л-111" (ТП-116)	2000	1118,70	881,30
ЗАО "АМР" РУ-10 кВ РУП-7 ф.26	"Л-726" (ТП-112)	1500	809,41	690,59
ЗАО "АМР" РУ-10 кВ "ТП Собственной базы" ф. 6	"Л-6" (ТП-104)	1500	757,38	742,62

Технический директор -
главный инженер

и.о. Главного энергетика

С.А. Какичев
С.А. Какичев

В.Е. Назаренко
В.Е. Назаренко


07/04/2014

**Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта в 2014 г. электросетевых объектов
 ЗАО «Длгоа Металлург Рус», участвующих в оказании услуг по транспортировке электрической энергии: (мощности)**

№ п. п.	Дата ремонта	Электросетевой объект	Время ввода в ремонт, час : мин.	Время вывода из ремонта, час : мин.	Вид ремонта	Наименование присоединения потребителя
1	Январь	-	Ремонты не производились	-	-	-
2	Февраль 13.02.2014	ЗРУ-10 кВ «РУП-7» яч. 26	10:00	14:40	Исполнение плана ППР	ОАО «Донэнерго», «ТП-106»
3	Март	-	Ремонты не производились	-	-	-
4	Апрель	-	Ремонты не производились	-	-	-

Главный энергетик

В.Е. Назаренко



05.05.14

**Объем недопоставленной электрической энергии
в результате аварийных отключений в электроустановках ЗАО «АМР»
в 2014 году**

Дата	Аварийное отключение	Наименование присоединения	Время перерыва эл. снабжения, час	Объем недопоставленной электроэнергии, кВт.ч
I - квартал				
Январь	-	-	-	-
Февраль	-	-	-	-
Март	-	-	-	-

И.о. Главного энергетика



В.Е. Назаренко

За прошедший первый квартал 2014 АМР технологические присоединения энергопринимающих устройств заявителей к электрическим сетям ЗАО «АМР» не осуществлялись.