

**Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта в 2014 г. электросетевых объектов
 ЗАО «Алкоя Металлурж Рус», участвующих в оказании услуг по транспортировке электрической энергии (мощности)**

№ п. п.	Дата ремонта	Электросетевой объект ЗАО «АМР»	Время ввода в ремонт, час : мин.	Время вывода из ремонта, час : мин.	Вид ремонта	Наименование присоединения потребителя
1	Январь	-	Ремонты не производились	-	-	-
2	Февраль 13.02.2014	ЗРУ-10 кв «РУП-7» яч. 26	10:00	14:40	Исполнение плана ППР	ОАО «Донэнерго», «ТП-106»
3	Март	-	Ремонты не производились	-	-	-
4	Апрель	-	Ремонты не производились	-	-	-
5	Май 08.05.2014	ЗРУ-10кв «НПВ»	10:52	10:55	Перевод питания	СТ «Юность»
6	Июнь					
	10.06.2014	ЗРУ-10кв «Арт. скважины №7»	14:00	16:20	Исполнение плана ППР	СТ «Юность»
	17.06.2014	ЗРУ-10кв «НПВ»	10:01	11:22	Исполнение плана ППР	СТ «Юность»

Главный энергетик



В.Е. Назаренко

**Объем недопоставленной электрической энергии
в результате аварийных отключений в электроустановках ЗАО «АМР»
в 2014 году**

Дата	Аварийное отключение	Наименование присоединения	Время перерыва эл. снабжения, час	Объем недопоставленной электроэнергии, кВт.ч
I - квартал				
Январь	-	-	-	-
Февраль	-	-	-	-
Март	-	-	-	-
II - квартал				
Апрель	РУП-8 ф.21	СТ «Юность»	0,75	1,96
Май	Водозабор РУ-10 ф.2	СТ «Юность»	2,05	6,19
Июнь	-	-	-	-

Главный энергетик



В.Е. Назаренко

073

Расчет резервируемой максимальной мощности за июнь 2014 года потребителей, (смежной сетевой организации), присоединенных к электроустановкам ЗАО "АМР"

Точка поставки	Присоединение, потребитель	Величина максимальной мощности, кВт	Фактическая средняя величина максимальной мощности, кВт	Величина резервируемой максимальной мощности, кВт
ЗАО "АМР" РУ-10 кВ РУП-7 ф. 27	ООО "Силикатчик"	1451,82	200,69	1251,13
ЗАО "АМР" "ТП собственной базы" РУ-0,4 кВ	ЗАО "Алунекст"	1050	626,46	423,54
	ОАО "Донэнерго"			
в том числе:				
ЗАО "АМР" РУ-10 кВ РУП-1 ф.11	"Л-111" (ТП-116)	2000	973,33	1026,67
ЗАО "АМР" РУ-10 кВ РУП-7 ф.26	"Л-726" (ТП-112)	1500	748,83	751,17
ЗАО "АМР" РУ-10 кВ "ТП Собственной базы" ф. 6	"Л-6" (ТП-104)	1500	428,99	1071,01

Технический директор -
главный инженер

С.А. Какичев

Главный энергетик

В.Е. Назаренко

За прошедшее первое полугодие 2014 АМР, технологические присоединения энергопринимающих устройств заявителей к электрическим сетям ЗАО «АМР» не осуществлялись.